

GEL 1300

Das Geländer mit Glasfüllung befindet sich als Galerie an der Deckenkante einer Zweiholmtreppe.

Geländer aus Stahl S-235

Pfosten aus Rundrohr D= 34 mm mit aufgesetztem Handlaufhalter aus Rundstab D= 10 mm, aufgesetzter Handlauf aus Rundrohr D= 34 mm, Geländerfüllung aus VSG 2 x 6 mm mit matter Folie dazwischen, alle Kanten poliert, Befestigung mit Glasklemmhaltern aus Edelstahl, alle Stahlteile rostschutzgrundiert, inkl. Montage

Bei Glasfüllungen ist immer das Problem der Kantenausbildung zu berücksichtigen. ESG-Scheiben haben eine bessere Kante, weil keine V-Fuge zu sehen ist und auch keine Kantenverschiebung wie bei VSG entstehen kann. Leider sind ESG-Scheiben für die Verwendung als Absturzsicherung nicht zugelassen.